



# OBEC PŘEMYSLOVICE

Přemyslovice 281, 798 51  
okres Prostějov, tel. 582 378 291

---

## **Podmínky - Vodovodní přípojka** **Provozovatel a vlastník vodovodního řadu – Obec Přemyslovice**

Při realizaci výše uvedené akce dojde ke střetnutí se zařízením v naší správě.

1. Vodovodní přípojka bude provedena dle předložené PO v souladu s platnou ČSN.
2. Před zahájením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení vodovodního potrubí (starosta obce, mob.: 777 899 502).
3. V místě zasažení do ochranného pásma (souběhu, křížení) vodovodního řadu nebo (přípojek) je bezpodmínečně nutné nasondovat skutečnou hloubku a polohu veřejného vodovodu a to v dostatečném časovém předstihu.
4. Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu a (přípojek) požadujeme dodržet ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu a (přípojek) požadujeme provádět výkopové práce ručně.
5. Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních přípojek nebo armatur na potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole (starosta obce, mob.:777 899 502). O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.
6. Veškeré litinové poklopy na vodovodních armaturách budou uloženy do nivelety upraveného terénu (kontrola, zápis).
7. Vlastní navrtávání a realizaci vodovodní přípojky provede předem oznámená odborná firma. Zemní práce si zajistí na své náklady zhotovitel stavby.
8. Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě na pozemku investora. Délka vodovodní přípojky po soukromém pozemku od napojení na řad po vodoměr nesmí být delší více jak 10m. Vodoměr musí být přístupný, zabezpečený proti poškození především proti zamrznutí. Potrubí vodovodní přípojky vedené v objektu bude zataženo v chrániče.
9. Potrubí vodovodní přípojky od napojení na řad po vodoměr nesmí být přerušeno, potrubí bude bez spoje.
10. Při montáži přípojky je potřeba dodržet naše podmínky, pokud při realizaci nebudou splněny naše podmínky, nebude přípojka uvedena do provozu.
11. Z hygienického hlediska je nepřístupné propojení vody z vlastního zdroje a z vodovodu pro veřejnou potřebu
12. Před zahájením odběru pitné vody uzavřou vlastníci nemovitosti smlouvu o dodávce a odběru vody s provozovatelem vodovodu.