



MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE
Odbor životního prostředí
Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Pracoviště Na Příhonech 405, 798 52 Konice

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Krapkova 26
796 01 PROSTĚJOV

zastoupené

společností VODIS Olomouc s.r.o.
Tovární ul. 1059/41
772 11 OLOMOUC

Váš dopis č.j.:

ze dne:

Číslo jednací: KON 12 496/2019

Spisová zn.: OŽP 422/2019 DOS

Vyřizuje: Ing. Martin Dostál

Telefon: 582 401 492

E-mail: martin.dostal@konice.cz

Datum: 29. 10. 2019

Osoba odpovědná za vyřízení a podepisování: Ing. Martin Dostál

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Vodovod Konice – přiváděcí řad VDJ Štarnov - Konice

R O Z H O D N U T Í

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení Městský úřad Konice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

v y d á v á

společnosti

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
IČ: 49451723

zastoupené

společností

VODIS Olomouc s.r.o.

Tovární ul. 1059/41, 772 11 Olomouc

IČ: 25835815

společné povolení k umístění a provedení vodního díla

„Vodovod Konice – příváděcí řad VDJ Štarnov - Konice“

podle ustanovení § 15 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

podle ustanovení § 94p zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

Vodním dílem je stavba vodovodu propojující Skupinový vodovod Konice se Skupinovým vodovodem Kostelec na Hané (Prostějovskou částí Vodovodu Pomoraví).

Stávající Vodojem Štarnov bude propojen s vodovodní sítí Města Konice.

Stavba zahrnuje dva vodovodní řady:

Vodovodní řad „1“ DN 150 mm celkové délky 4 596,5 m.

Proveden bude z polyetylénu PE100 RC SDR11 Ø 180 x 16,4 mm.

Vodoměrná a redukční šachta na řadu „1“ bude mít vnitřní rozměry 3,3 x 1,8 m a světlou výšku 2,1 m. Tloušťka stěny bude 0,3 m. Tloušťka stropu bude 0,2 m.

Vodovodní řad „2“ DN 150 mm celkové délky 488 m.

Proveden bude z polyetylénu PE100 RC SDR11 Ø 180 x 16,4 mm.

Vodoměrná šachta na řadu „2“ bude mít vnitřní rozměry 2,1 x 1,8 m a světlou výšku 2,1 m. Tloušťka stěny bude 0,3 m. Tloušťka stropu bude 0,2 m.

Stavba vodního díla je umístěná na pozemcích:

Obec Přemyslovice, katastrální území Štarnov u Přemyslovic

parcelní číslo st. 83, 134/2, 135, 123/4

Obec Přemyslovice, k. ú. Přemyslovice

p. č. 2647/4

Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic

p. č. 409

Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice

p. č. 678

Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic

p. č. 143, 122

Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice

p. č. 295/4, 295/3, 295/1, 15/1

Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic

p. č. 97/2, 97/7, 97/8, 97/1, 84

Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice

p. č. 6, 629/3, 680, 4/3, 3/2, 5

Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic

p. č. 83

Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice

p. č. 683, 1/1

Obec Budětsko, k. ú. Budětsko

p. č. 1386, 644/1, 1464, 1388/1, 1465, 1442/4, 1381, 551/1, 1442/1, 1377/1, 513/2, 513/1, 512, 496, 494, 1373, 436/1, 1376/1, 1503

Město Konice, k. ú. Konice

p. č. 4356, 4359/1, 4945, 4936, 4919, 4915, 4896, 4913, 4897, 4885, 4886, 4884, 4883, 4882, 4881, 4867, 4769/1, 4797, 199/1, 4770/1, 4771, 4787, 4795, 20

Orientační souřadnice stavby v geodetickém systému S - JTSK:

Objekt	Souřadnice X	Souřadnice Y
Napojení řadu 1 na vodojem Štarnov	1122499	570206
Napojení řadu 1 na vodovod v Konici	1119608	572635
Napojení řadu 2 na řad 1	1119594	572527
Napojení řadu 2 na vodovod v Konici	1119294	572682

Povolení k provedení vodního díla se vydává za účelem zásobení pitnou vodou a zajištění požární vody.

Pro provedení vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle předložené a ověřené projektové dokumentace.
2. Případné odchylky od projektové dokumentace mohou být realizovány jen se svolením odboru životního prostředí Městského úřadu Konice.
3. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu sdělit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: zahájení a ukončení stavby.
4. Před zahájením stavby budou vytýčena veškerá podzemní vedení.
5. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územního pracoviště Prostějov ze dne 30. 4. 2019, č.j.: KHSOC/09861/2019/PV/HOK:
 - 1) Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude investorem doloženo KHS kolaudačního souhlasu.

- 2) Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloží KHS protokol s výsledky rozboru vzorku vody, odebraného z koncové části nového řadu, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1, 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., a to v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.
6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno ze dne 15. 4. 2019, zn. ARUB/1917/19
- Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1978 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 23. 4. 2019, č.j.: KUOK 39481/2019:

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (Ing. Lada Malá, PhD.)

Vzhledem k tomu, že předkládaný záměr výstavby podzemního vedení je situován na zemědělské půdě, investor musí postupovat podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“).

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona je k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále „ZPF“) pro nezemědělské účely třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Pokud si práce spojené s realizací záměru vyžádají dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF na dobu do jednoho roku včetně doby potřebné pro uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je třeba, v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. d) zákona, toto dočasné odnětí písemně ohlásit 15 dnů předem příslušnému orgánu ZPF.

Při realizaci předkládaného záměru je třeba:

1. projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo s jinou osobou oprávněnou tuto půdu užívat,
2. provádět práce na zemědělských pozemcích především v době vegetačního klidu a po skončení tyto uvést do původního stavu,
3. provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám

Dočasné odnětí na dobu delší než jeden rok, nebo bez uvedení dotčených pozemků do původního stavu (při změně půdního profilu), je možné pouze se souhlasem orgánu ochrany ZPF.

Příslušným orgánem ochrany ZPF k převzetí žádosti (ohlášení) je vždy obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělské půdy, která má být předmětným záměrem dotčena (viz ustanovení § 18 odst. 2 zákona).

8. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Konice, odboru životního prostředí – orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do významného krajinného prvku – lesní porosty v k. ú. Konice ze dne 8. 4. 2019, č.j.: KON 4159/2019:

V průběhu prací nesmí docházet k mechanickému ani chemickému poškození a znečišťování významného krajinného prvku, především ropnými produkty z mechanizačních prostředků a odpady.

9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát Prostějov ze dne 3. dubna 2019, č.j.: KRPM-42604-2/ČJ-2019-141206:

Požadujeme, aby výkopy pro potřeby protlaku byly realizovány mimo silniční pozemek. Dále požadujeme, aby veškeré výkopy byly řádně označeny dle zásad a požadavků práce na stavbách.

10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc ze dne 16. 5. 2019, zn.: 80418/S/4/19:

1. Stavba bude provedena dle předložené PD v souladu s platnou ČSN.
2. Před zahájením, vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení vodovodního potrubí (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116).
3. V místě zasažení do ochranného pásma (souběhu, křížení) vodovodního řadu nebo (přípojek) je bezpodmínečně nutné nasondovat skutečnou hloubku a polohu veřejného vodovodu a to v dostatečném časovém předstihu.
4. Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu a (přípojek) požadujeme dodržet ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu a (přípojek) požadujeme provádět výkopové práce ručně.
5. Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních přípojek nebo armatur na potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole (p. Dračka Jaroslav, 724 711 116). O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.
6. Veškeré litinové poklopy na vodovodních armaturách budou uloženy do nivelety upraveného terénu (kontrola, zápis).
7. Veškeré zásahy do rozvod RVS budou vždy oznámeny předem a konzultovány s provozovatelem.
8. Minimálně 14 dnů předem, před zahájením prací předloží zhotovitel harmonogram postupu prací provozovateli k projednání a odsouhlasení. Bez splnění této povinnosti je nepřipustný jakýkoliv zásah do rozvodů RVS, zahájení prací. Kontaktní osobou pro koordinaci při provádění stavby je (pan Jaroslav Dračka, 724 711 116). O odsouhlaseném postupu prací ve vztahu k napojení na stávající řad bude proveden zápis do stavebního deníku.
9. Před zahájením prací bude po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a provozovatelem vypracován zhotovitelem závazný KZP výstavby – technologie a postup provádění pokládky, zkoušek a montážních prací vodovodu. Na základě KZP budou prováděny průběžné kontroly a zkoušky. O výsledcích kontrol budou prováděny zápisy do stavebního deníku. Kontaktní osobou (pan Jaroslav Dračka 724 711 116).
10. Zprovoznění díla a dodávka vody bude možná, až po kolaudaci stavby a uzavření smlouvy o dodávce vody předané mezi provozovateli vodovodu.
12. Při realizaci akce nesmí být omezena funkčnost vodovodu a (přípojek) a ohrožena tak

kvalita vody.

13. Před dokončením díla vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele (pan Jaroslav Dračka, 724 711 116) ke kontrole dotčeného vodárenského zařízení a o výsledcích kontroly bude sepsán zápis do stavebního deníku. Poškozené povrchové znaky a zařízení vodovodu budou opraveny provozovatelem na náklady zhotovitele.
11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc ze dne 27. 5. 2019, zn.: PRO/B/10/05/19/Ro:

Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:

- před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení. (Kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301 022, kanalizace p. Mlčoch 582 337430)
- při odkrytí či poškození sítí přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO a.s.
- zemní kabely křížící naše zařízení musí být uloženy do chrániček
- v místech křížení s vodovodním řadem i vodovodními přípojkami požadujeme uložit kabely do chrániček a chráničky do žlabů a nad žlab položit ochrannou fólii
- před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO a.s. ke kontrole všech křížení ve správě MOVO a.s. včetně přípojek
- aby byly nad všechna vodovodní potrubí přiložena výstražná folie a identifikační Cu vodič (preferujeme ocelové lanko či integrovaný vodič v potrubí) jehož konce budou vyvedeny do poklopů armatur
- veškeré armatury musí být označeny orientačními tabulkami
- budou-li armatury umístěny v zemědělských pozemcích požadujeme, aby na ně byla umístěna betonová skruž
- aby dodavatelská firma před vlastní realizací odsouhlasila s MOVO a.s. typ a výrobce armatur
- aby byl zástupce MOVO a.s. přizván k tlakové zkoušce a ke kontrole uložení potrubí před záhozem
- aby investor akce oznámil MOVO a.s. s předstihem min. 20 dnů záměr napojit navržené vodovodní řady na vodovodní řady v naší správě
- aby bylo potrubí nově navrženého vodovodu uloženo dle normy ČSN 73 6005
- vpuštění vody do navrženého vodovodu bude provedeno až po tlakové zkoušce nového potrubí, po desinfekci potrubí a po vyhovujícím rozboru vody, provedeného akreditovanou laboratoří – zajišťuje investor
- požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a mříže dešťových vpustí byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu
- případné sadové úpravy nesmí být prováděny v ochranných pásmech zařízení v naší správě
- při křížení a souběhu s vedením je nutné dodržet ČSN 73 6005
- naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvalé přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace
- pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby
- po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
- trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě při křížení – v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více

12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství – orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k trase po zemědělských pozemcích ze dne 1. 9. 2017, č.j.: KUOK 87948/2017

1. práce na dotčených pozemcích je třeba provádět především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené pozemky do původního stavu,
2. práce je třeba provádět tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
3. zamýšlené provádění prací je třeba včas projednat s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo s jinou oprávněnou osobou tuto zemědělskou půdu využívat.

13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Lesní správy Prostějov, Riegrova 3475/24, 796 01 Prostějov ze dne 25. 1. 2018, č.j.: LCR131/000190/2018

1. Dotčení pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro LČR:

- **k. ú. Konice, p. č. 4359/1**, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa
- **k. ú. Konice, p. č. 4896**, druh pozemku: ostatní plocha

- 1.3 Investor stavby zajistí u orgánu státní správy lesů **dočasné odnětí** pozemku p. č. 4359/1 v k. ú. Konice plnění funkce lesa na dobu realizace stavby v ploše odpovídající části dotčené stavbou. Před kolaudací stavby bude povrch (terén) dočasně odňatého pozemku určeného k plnění funkce lesa (dále jen PUPFL) uveden do původního stavu nebo dle vzájemné dohody s LČR, s.p., toto ustanovení se netýká trvalých porostů.
- 1.4 Po nabytí právní rozhodnutí o dočasném odnětí pozemku plnění funkcí lesa uhradí investor stavby neprodleně LČR, s.p. náhradu **škody z předčasně smýceného lesního porostu**, jejíž výpočet znalcem zajistí investor.
- 1.5 Investor stavby požádá orgán státní správy lesů o **trvalé omezení** pozemků plnění funkce lesa v ploše odpovídající ochrannému pásmu vedení (vodovodního řadu).

2. Dotčení pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro LČR:

- **k. ú. Konice, p. č. 1503**, druh pozemku: ostatní plocha, podíl ČR: 1/2
Minimálně 7 kalendářních dnů před zahájením prací na výše uvedeném pozemku bude provedeno protokolární předání pozemku investorovi stavby se zdokumentováním jeho stavu, neprodleně po provedení prací bude provedeno zpětné předání LČR, s.p., Lesní správě Prostějov. Stav pozemku při zpětném předání musí být takový, v jakém byl předán investorovi stavby s přihlédnutím k obvyklému opotřebení nebo lepší. Maximální doba stavby na výše uvedeném pozemku je 14 kalendářních dnů. Vyjádřením dle tohoto odstavce nejsou dotčena ani řešena práva ostatních spoluvlastníků pozemku. V souvislosti s realizací výše uvedené stavby nesmí dojít k **ukládání zeminy, stavebního materiálu či jiného materiálu** souvisejícího se stavbou na výše uvedený pozemek.

3. Dotčení PUPFL a dotčení pozemků do 50 m od PUPFL kde LČR vykonávají funkci odborného lesního hospodáře (dále jen OLH):

- 3.1 Investor stavby zajistí **dočasné odnětí** PUPFL v ploše odpovídající části dotčené

stavbou.

3.2 **Případné kácení dřevin na PUPFL** je možné jen po předchozím odsouhlasení vlastníky příslušných PUPFL.

3.3 V souvislosti s realizací výše uvedené stavby nesmí dojít k **ukládání zeminy, stavebního materiálu či jiného materiálu** souvisejícího se stavbou na PUPFL ve výše uvedených katastrálních územích mimo plochy dočasně odňaté plnění funkcí lesa.

3.4 Při **provádění zemních prací v blízkosti dřevin na PUPFL** budou zemní práce prováděny s nejvyšší opatrností s ohledem na kořenový systém stromů a budou provedena náležitá opatření k ochraně těchto dřevin.

4. Upozorňujeme Vás, že při realizaci stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa hrozí ohrožení stavby a dle § 22 odst. 1 Lesního zákona: „Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména ... pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním ... z pozemků určených k plnění funkcí lesa ...“

14. Práce budou prováděny tak, aby nebyly porušeny zatrubnění přítoku vodního toku Romže a kanalizační stoka odvodňující transformovnu v Konici.

15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření podniku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 7. 6. 2019, zn.: PM-151919/2019/5203/Mnov:

2. Použitá mechanizace musí být ve vyhovujícím technickém stavu, čímž bude zabráněno možným úkapům a únikům ropných látek do povrchových vod.

3. V případě použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich úniku.

16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha ze dne 8. 1. 2019, zn.: 18/19/BRN 4/14730/7.1.2019/Še:

- Přes zájmové řešené území prochází nadzemní vedení v naší správě. Jedná se o vedení přenosové soustavy **400 kV** s provozním označením **TR Řeporyje – TR Krasíkov (st. č. 943 – 960), viz Příloha**. Toto vedení požívá právní ochrany jako obecně prospěšné a provozované ve veřejném zájmu. K jejich ochraně je zákonem stanoveno ochranné pásmo.
- Přenosová soustava je dle § 432 občanského zákoníku provozem zvlášť nebezpečným a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění těmto zařízením poskytuje zvláštní ochranu. K zajištění jejich spolehlivého a bezpečného provozu je zákonem zaveden institut zvláštní ochrany spočívající v definici tzv. ochranného pásma. Ochranné pásmo tohoto vedení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem v platném znění (dále jen energetický zákon) a je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 15 m (pro 220 kV) a 20 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení (pro vedení vystavěná po 1. 1. 1995). Vzhledem k tomu, že stávající vedení bylo postaveno před nabytím účinnosti výše uvedeného zákona, šířka jeho ochranného pásma je ve smyslu § 98, odst. 2 energetického zákona stanovena dle původního právního předpisu, tj. zákona č. 79/57 Sb., elektrizační zákon, **na 20 m (pro 220 kV) a 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na**

vedení.

- Činnost v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí (vvv) a zvláště vysokého napětí (zvz) je omezena v rozsahu § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona. Činnost a záměry v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k těmto zařízením. V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, provádět zemní práce apod.,

Dále je v ochranném pásmu zakázáno zejména:

- vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže k fázovým vodičům, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1,
 - pojíždět pod elektrickým vedením tak vysokými vozidly, náklady nebo stroji, že by mohlo dojít k přiblížení k fázovým vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1,
 - používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení,
 - používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku s fázovými vodiči vedení,
 - pod vedením 220 kV a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než nezbytně nutnou – ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy,
 - sklápění automobilů, používání mechanizačních i s pracovní polohou vyšší než 4 m.
- V ochranném pásmu stávajících vedení **V 413** není možné bez písemného souhlasu zřizovat žádné nadzemní objekty. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, majetku nebo bezpečnosti osob, může fyzická či právnická osoba provozující příslušné části elektrizační soustavy nebo provozovatel přímého vedení udělit dle § 46 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu.
 - Dovolujeme si v této souvislosti upozornit na ust. § 98 odst. 4 energetického zákona, podle kterého „oprávnění k nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která vznikla před účinností tohoto zákona, zůstávají nedotčena“.
 - Pro informaci sdělujeme, že celková šířka stávajícího ochranného pásma vedení **V 413** je **74 m**.
17. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlase společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha s činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy ze dne 10. 5. 2019, zn.: 21/BRN/515/19/Dvoř. Souhlas je přílohou tohoto rozhodnutí.
18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 8. 4. 2019, zn.: 5001901502

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

STL plynovod PE d 160 + STL přípojky (viz. situace)

STL plynovod PE d 110, Přemyslovice – Šternov

STL plynovod PE d 90, Konice – Nová Dědina + STL přípojky (viz. situace)

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Vodovod:

- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále Jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrisy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náhrady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami,

Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení plynárenského zařízení stavebníkem

nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení činnosti stavebníka.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních

přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

19. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Konice – odboru životního prostředí - orgánu ochrany ovzduší ze dne 23. 4. 2019, č.j.: KON 4669/2019 LAC:

- Při stavebních pracích, při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním materiálem a odpadem a jejich ukládání do přistavených kontejnerů překrytých na místě.
- Při odvozu prašného materiálu používat plachtování na ložné ploše vozidel.
- Používat výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje.
- Stavba z hlediska ochrany ovzduší bude realizována v souladu s předloženou dokumentací. K případným dalším změnám před jejím dokončením bude vyžádáno nové závazné stanovisko Městského úřadu Konice, odboru životního prostředí.

20. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Konice – odboru životního prostředí - orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství ze dne 23. 4. 2019, č.j.: KON 4666/2019 LAC:

- Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno okolí stavby.
- Odpady vznikající v průběhu stavby budou tříděny podle jednotlivých komodit odpadů.
- Vzniklé odpady budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. skládky, recyklační zařízení, sběrný) a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
- Původce odpadů před jeho předáním ověří aktuální oprávněnosti konkrétního provozovatele zařízení převzít určitý druh odpadu (www.isoh.mzp.cz – „Registr zařízení a spisů“, příp. telefonicky u KÚ Olomouckého kraje).
- Zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti bude použit v přirozeném stavu v místě stavby. Její použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. Přebytečná zemina bude odvezena a předána oprávněné osobě, které byl udělen souhlas k provozování zařízení dle § 14 zákona o opadech. Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona o odpadech, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro

účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

- Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou investorem uchovávány a na vyžádání předloženy z důvodu možné kontroly kompetentních správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství. Za tento doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby, že odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech.
- Stavba z hlediska nakládání s odpady bude realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací. K případným dalším změnám před její realizací bude vyžádáno nové závazné stanovisko Městského úřadu v Konici, odboru životního prostředí.

21. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Konice – odboru dopravy ze dne 9. 4. 2019, č. j.: KON 4202/2019:

Stavebník je povinen požádat příslušný silniční správní úřad (**MěÚ Konice, odbor dopravy**) o povolení zvláštního užívání komunikací.

K žádosti je třeba uvést dotčené pozemky a doložit a následně dodržet vyjádření DI Policie ČR Prostějov a vlastníků komunikací (Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Jih, Prostějov, Města Konice zastoupeného Městským úřadem, odborem majetkoprávním).

22. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Střediska údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov ze dne 16. 5. 2019, zn.: SSOK-JH 7271/2019

SSOK SÚ Jih souhlasí s předloženou žádostí a zvláštním užíváním pozemních komunikací za těchto podmínek:

Křížení silnic II/366 a III/36629 protlakem:

- křížení silnic bude protlakem kolmo k ose vozovky
- před výkopem montážních jam pro provedení protlaků bude přizván zástupce SSOK SÚ Jih k odsouhlasení jejich umístění (o výkopu montážních jam bude zástupce SSOK SÚ Jih informován min. 5 pracovních dnů předem mazouch@ssok.cz)
- vodovod musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky nebo 0,8 m pode dnem silniční příkopy, rigolu atd.
- přesah chrániček bude proveden min. 1 m za vozovku, kde také budou umístěny montážní šachty
- výkopek nebude ukládán na silniční těleso

Výkop v silnici II/366 pro napojení vodovodu:

- **zásah** pro napojení vodovodu umístěný ve vozovce silnice II/366 bude proveden v nezbytném rozsahu
- před výkopem montážních jam pro provedení protlaků bude přizván zástupce SSOK SÚ Jih k odsouhlasení jejich umístění (o výkopu montážních jam bude zástupce SSOK SÚ Jih informován min. 5 pracovních dnů předem mazouch@ssok.cz)
- vodovod musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky nebo 0,8 m pode dnem silniční příkopy, rigolu atd.
- výkopy ve vozovce, pod silniční obrubou nebo v těsné blízkosti vozovky (aktivní zóna) v místě uložení vodovodu budou zasypány nesesavým materiálem řádně hutněným po

- vrstvách dle TP 146, který bude dokladován zápisem o „zkoušce hutnění“ pro podkladní vrstvy
- zásahy budou udržovány v bezpečném a sjízdném stavu do provedení definitivních úprav povrchu vozovky
 - výkop nebude prováděn v termínu od 1. Listopadu do 31. Března, dle doporučení TP 146 pro pozemní komunikace

Zpětné zapravení silnice II/366:

- zásyp výkopu bude proveden nesedavým materiálem (šterkodrt') řádně hutněným po vrstvách dle TP 146
- konstrukční vrstvy v místě výkopu budou přesazeny o 20 cm a dočasné zpětné zapravení bude provedeno následovně:
 - asfaltový beton ABS 11+ (ABS I) 50 mm
 - spojovací asfaltový postřik 0,2 kg/m²
 - asfaltový beton velmi hrubý ACL 16+ (ABVH I) 60 mm
 - spojovací asfaltový postřik 0,7 kg/m²
 - obalované kamenivo ACP 22+ (OKS I) 70 mm
 - šterkodrt' (fr. 0-32) ŠD 200 mm
 - šterkodrt' (fr. 0-63) ŠD 200 mm

Definitivní zpětné zapravení silnice II/366. Definitivní zpětná úprava vozovky silnice II/366 bude provedena po konsolidaci podloží dle klimatických podmínek nejpozději do tří měsíců od dočasného zpětného zapravení. (v případě nejasností upřesní zástupce SSOK SÚ Jih). Upozorňujeme, že položením nové obrusné vrstvy nesmí dojít ke změně nivelety a spádových poměrů silnice II/366, kdy veškeré inženýrské zařízení musí být výškově přizpůsobeno nové obrusné vrstvě. V případě, že práce na vodovodu budou ukončeny v podzimních až zimních měsících, bude definitivní zpětné zapravení provedeno v jarních měsících následujícího roku. V místech výkopů zasahujících do jedné poloviny silnice, bude zpětné zapravení provedeno na šířku jednoho jízdního pruhu. V místech výkopů zasahujících obě poloviny silnice a ve směrových obloucích, bude zpětné zapravení provedeno na celou šířku vozovky. V místech křižovatek bude zpětné zapravení provedeno v rozsahu plochy celé křižovatky.

- veškeré pracovní spáry budou řádně zarovnané a zality pružnou asfaltovou emulzí
- po provedení definitivních úprav bude obnoveno VDZ (přechody pro chodce v plastu, ostatní v barvě)

Provizorní sjezdy

- provizorní sjezdy budou zbudovány dle předložené PD
- **před zahájením prací na sjezdech bude uzavřena nájemní smlouvy na sjezdy**
- před zahájením prací na sjezdech bude přizván zástupce SSOK SÚ Jih k odsouhlasení jejich umístění (o zahájení prací bude zástupce SSOK SÚ Jih informován min. 5 pracovních dnů předem mazouch@ssok.cz)
- výstavbou, provozováním a odstraněním provizorních sjezdů nevzniknou SSOK JIH žádné závazky a výdaje
- po odstranění provizorních sjezdů bude silniční příkop, pomocný pozemek atd. uveden do původního stavu
- konečné úpravy budou předány písemným zápisem zástupci SSOK SÚ Jih

Všeobecné podmínky:

- o vydání povolení na zvláštní užívání pozemní komunikace požádat příslušný Městský úřad – odbor dopravy
- o zahájení stavebních prací na vodovodu požadujeme informovat zástupce SSOK SÚ Jih a to min. 5 pracovních dní předem
- hloubka uložení, zaměření skutečného provedení, kopie stavebního deníku a veškeré konečné úpravy, včetně zápisu o „zkoušce hutnění“ pro podkladní vrstvy (aktivní zóna) dle TP 146 budou předány písemným zápisem zástupce SSOK SÚ Jih, a to protlak před záhozem, ostatní před užíváním nebo kolaudací stavby
- před zahájením prací na vodovodu SSOK SÚ Jih požaduje předložit kontrolní a zkušební plán dle TP 146
- v případě nevyhovujících zkoušek hutnění SSOK SÚ Jih bude požadovat nové přehutnění dle TP 146, popřípadě výměnu hutněných vrstev
- do vydání kolaudačního rozhodnutí nebo před užíváním díla bude SSOK SÚ Jih uhrazen poplatek za ztížené užívání na základě předávacího protokolu a uzavřené smlouvy
- v případě znečišťování vozovky krajských silnic II. a III. třídy během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno
- zásah bude udržován v bezpečném a sjízdném stavu do provedení definitivních úprav povrchu vozovky
- výkopek a stavební materiál nebude ukládán na silniční těleso
- silniční příkop, pomocný pozemek atd. bude uveden do původního stavu
- **v případě jakékoli změny stavby před dokončením oproti předložené PD je nutné změnu konzultovat se zástupcem SSOK SÚ Jih a řešit jako změnu stavby před dokončením, ke které je nutný souhlas SSOK SÚ Jih**
- stavbou a provozováním vodovodu nesmí vzniknout SSOK SÚ Jih žádné závazky a výdaje

SSOK SÚ jih si dovoluje upozornit, že při převzetí stavby bude požadovat záruční dobu po dobu 5-ti let.

23. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 20. 12. 2018, č.j.: 813990/18

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) Pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv rozhodnutí či jiného rozhodnutí mající obdobný charakter.

24. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 4. 4. 2019, č.j.: 589807/19

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
- (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- Dodržujte ČSN 73 6005 při křížení a souběhu inženýrské sítě s vedením SEK CETIN. Při křížení požadujeme uložení dané inženýrské sítě pod telekomunikační kabely a tyto pak v místě křížení uložit do vhodně dělené chráničky/betonových žlabů s přesahem 0,5 m za hranu výkopu
 - Upozorňujeme, že při odkrytí trasy PVSEK CETIN je nutno dodržet odst. 6 / bod VII Všeobecných podmínek SEK
 - Případné požadavky na úpravu VSEK je nutno projednat s předem s POS; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

25. Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha v příloze tohoto rozhodnutí

26. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. vydaném společností E.ON Distribuce.a.s., Regionální správa Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27 Prostějov dne 22. 5. 2019, zn.: S46170-16320134

- 1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:**

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení VN a NN provádět tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
 - 3) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranici ochranného pásma trvale informováni.
 - 4) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).
Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Cihla, tel.: 51649-4071, email: jaroslav.cihla@eon.cz.
 - 5) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - 6) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - 7) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - 8) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklad investora stavby.
 - 9) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - 10) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 - 11) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - 12) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který

stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

- 13) **Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za doзору, popř. za beznapětového stavu vedení (práce s lanovými mechanizmy) a případné vypnutí požadujeme projednat s dostatečným časovým předstihem.**

Kontakty správců zařízení:

VVN	Správa vedení VVN, Ing. Tomáš Láška Tel.: 54514-1253, email: tomas.laska@eon.cz
VN + NN	Regionální správa, David Rožek tel.: 54514-3827, email: david.rozek@eon.cz

27. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Prostějov, Poděbradovo nám. 1588/2, 796 01 Prostějov ze dne 21. 12. 2018, zn.: D8610-16295481

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VVN

Oplocení rozvodny

Nadzemní vedení VN

Distribuční trafostanice VN/NN

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných zemních prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECZR. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Cihla, tel.: 51649-4071, email: jaroslav.cihla@eon.cz**

2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně ručním klasickým nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-

li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability opěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob.

Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolení vzdálenosti od vedení:

Vybrané vzdálenosti/provedení vodičů	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon $> 15^\circ$), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon $\leq 15^\circ$), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonní číslo Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VVN Správa vedení VVN, Ing. Tomáš Láska
Tel.: 54514-1253, email: tomas.laska@eon.cz
VN + NN: Regionální správa, Ing. Jan Beneš,
tel.: 58232-3873, email: jan.benes@eon.cz

28. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních vlastníků a uživatelů zemědělských pozemků a dotčených sousedních pozemků.
29. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření pana Františka Břízy, 798 52 Ochoz č. 16.

Co se týká práva nájemce, tak se jedná o jednu část, kde je trvalý travnatý porost a druhá část je orná půda. V obou případech bych byl pro to, aby stavba co nejméně zasáhla do produkce, která na pozemku je. A proto navrhuji, aby se realizace stavby směřovala na

konec srpna a začátek září, ale pokud to nebude možné, tak je potřeba to včas řešit, abych to mohl zahrnout do svého hospodářského plánování.
Je třeba, aby se vše uvedlo do původního stavu nebo byly vhodné kompenzace.

30. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ROLS Konice a.s., Na Příhonech 631, 798 52 Konice ze dne 26. 6. 2019

Souhlasíme s manipulačním pruhem na parcele č. 4719 v k. ú. Konice, ale stavba a vytvoření manipulačního pruhu se týká i dalších pozemků p. č. 4788, p. č. 4786, p. č. 4785 v k. ú. Konice, které užíváme k zemědělské provozy a v současné době jsou tyto pozemky osety plodinou, která bude sklizena v průběhu měsíce srpna 2019. Po sklizni je možné na pozemky vstoupit. Náhrada za pojezd pozemků je 10 Kč/m².

Požadujeme být informováni o tom, kdy má být započata realizace navrhovaného projektu.

31. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlase Zemědělské společnosti TERRIS Budětsko, a.s. ze dne 27. 9. 2016:

Bude provedena skrývka ornice.
Ornice bude vrácena do orniční vrstvy.
Všechny porušené meliorace budou označeny a nahrazeny novými.
Výkop bude zhutněn, aby nedocházelo k propadům.
V případě propadů bude doplněna ornice.
Bude proveden sběr kamenů po urovnání povrchu.
Všechny práce budou ohlášeny před a po skončení prací.
Budou konzultovány příjezdové cesty k výkopu.

32. Před zahájením stavby bude svolána schůzka stavební firmy a Zemědělské společnosti TERRIS Budětsko, a.s.. Na schůzce bude vysvětlen postup prací. Budou projednány oprava porušených meliorací, sběr kamení, správné zacházení s ornici, úhrada vzniklých škod a komunikace v průběhu stavby.

33. O začátku stavebních prací bude minimálně 10 dní předem informován vlastník pozemku p. č. 7/1 v k. ú. Nová Dědina. Telefonické spojení na vlastníka pozemku je na zdejším úřadu.

Trasa vodovodu bude vedena min. 1,0 m od hranice pozemku p. č. 7/1.

34. Pozemky dotčené manipulačním pruhem stavby budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.

35. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření vlastníka pozemku p. č. 4786 v k. ú. Konice:

Stavebník musí co nejvíce šetřit práv vlastníka.
V případě škody vzniklé v souvislosti s realizací této stavby požadují její úhradu. Škoda by byla uhrazena i aktuálnímu nájemci.
Povrch pozemku bude po ukončení stavby uveden do náležitého stavu.
Při realizaci stavby bude ornice uložena odděleně od ostatního výkopku a ponechána na pozemku.

Stavební práce provádět po sklizni.

36. Předem budou dohodnuty podmínky vstupu na pozemek p. č. 4785 v k. ú. Konice.
Podmínky budou dohodnuty s nájemcem pozemku.
S nájemcem pozemku budou řešeny případné škody na rozpracované výrobě.

37. Budou dodrženy podmínky vstupu na pozemky stavby:

Stavebník oznámí vstup na pozemek minimálně 5 dní předem.
Stavebník musí co nejvíce šetřit práva vlastníka.
V případě škody vzniklé v souvislosti s realizací stavby bude škoda uhrazena.
V případě, že bude pozemek v době realizace stavby pronajat, bude škoda uhrazena aktuálními nájemci.
Povrch pozemku bude po ukončení stavby uveden do náležitého stavu.
Při realizaci stavby bude ornice uložena odděleně od ostatního výkopku a ponechána na pozemku.

38. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlase vlastníka pozemku p. č. 551/1 v k. ú. Budětsko.

Z důvodu častého používání příjezdové cesty k pozemku trvám na řádném zpevnění cesty a uvedení do stavu, ve kterém se nyní nachází

39. Do 15-ti dnů po skončení výběrového řízení stavebník sdělí odboru životního prostředí Městského úřadu Konice název a adresu firmy, která bude stavbu provádět a jméno stavbyvedoucího.

40. Stavba bude dokončena v termínu do 31. 5. 2020.

Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu nebo povolení ke zkušebnímu provozu.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo povolení zkušebnímu provozu je třeba doložit:

dokumentaci skutečného provedení stavby
geodetické zaměření stavby
doklady o zkouškách vodotěsnosti vodovodních řadů
doklady o vlastnostech vodovodního potrubí a ostatních výrobků
doklady o tom, že výrobky použité k dodávání pitné vody vyhovují hygienickým požadavkům na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou
protokol s výsledky rozboru vzorku vody, odebraného z vodovodu
a další doklady a podklady uvedené v podmínkách tohoto povolení

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
zastoupené
VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc

Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané
Obec Přemyslovice

Obec Budětsko

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s., 798 52 Budětsko č. 118

Město Konice

Městský úřad Konice – odbor majetkoprávní

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Prostějov, Riegrova 3475/24, 796 01 Prostějov

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov

ROLS Konice a.s., Na Příhonech 631, 798 52 Konice

Ing. Pavel Baštan, Nár. hrdinů 898/5, 751 31 Lipník nad Bečvou

Božena Benešová, Emila Králíka 4085/5, 796 04 Prostějov

Antonie Coufalová, Dolní 3733/20, 796 01 Prostějov

Marie Dosedělová, Štarnov č. 71, 798 52 Přemyslovice

Oldřich Doseděl, Štarnov č. 71, 798 52 Přemyslovice

Lenka Dvořáková, Tyršova 414, 798 52 Konice

Ing. Alois Grézl, Mišákova 455/22, 779 00 Olomouc

Jaromír Grézl, Olomoucká 3153/100, 796 01 Prostějov

Martina Havlíčková, 1. československého armádního sboru 1303/4, 708 00 Ostrava

Miriam Chalupová, 753 54 Soběchleby č. 22

Anna Kovářová, Žitná 185/18, 796 04 Prostějov

Ing. Marie Kučerová, Štarnov č. 6, 798 52 Přemyslovice

Marie Kvičalová, Nová Dědina č. 37, 798 52 Konice

Danuše Machálková, Tomanova 1538/18, 613 00 Brno

Karel Marek, Cihelna I č. 223, 798 52 Konice

Josef Páleník, Štarnov 52, 798 52 Přemyslovice

Jaroslava Poláková, 9. května 571, 798 52 Konice

Petr Polák, Štarnov 29, 798 52 Konice

Miroslav Pospíšil, Trnkova 558/14, 779 00 Olomouc

Jarmila Růžičková, 798 14 Olšany u Prostějova č. 161

Zdeňka Řezníčková, Verneřická 404/8, 190 00 Praha

Svatava Stará, Vrchlického 360, 798 52 Konice

Petr Suchánek, Zahradní č. 580, 798 52 Konice

Zdenka Suchánková, Zahradní č. 580, 798 52 Konice

Ing. Jana Ševčíková, Na úseku 2360/3, 100 00 Praha

Růžena Šlézarová, 798 52 Budětsko č. 21

Bronislav Šmíd, Belgická 4113/5, 796 04 Prostějov

Mgr. Milan Vaculík, Na Sídlišti 286, 783 49 Lutín

Mgr. Kamila Vaculíková, Na Sídlišti 286, 783 49 Lutín

Jaroslav Vlach, Albertova 780/3, 779 00 Olomouc

Jaroslav Vlach, Albertova 783/3c, 779 00 Olomouc

Miroslava Vlková, Sportovní 615, 798 52 Konice

O d ů v o d n ě n í :

Společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov zastoupená společností VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc požádala

dne 4. 9. 2019 o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla "Vodovod Konice – přiváděcí řad VDJ Štarnov - Konice".

Projekt stavby řeší propojení Skupinového vodovodu Konice se Skupinovým vodovodem Kostelec na Hané (Prostějovskou částí Vodovodu Pomoraví).

Stávající Vodojem Štarnov bude propojen s vodovodní sítí Města Konice.

Stavba zahrnuje dva vodovodní řady:

Vodovodní řad „1“ DN 150 mm celkové délky 4 596,5 m.

Proveden bude z polyetylénu PE100 RC SDR11 Ø 180 x 16,4 mm.

Vodoměrná a redukční šachta na řadu „1“ bude mít vnitřní rozměry 3,3 x 1,8 m a světlou výšku 2,1 m. Tloušťka stěny bude 0,3 m. Tloušťka stropu bude 0,2 m.

Vodovodní řad „2“ DN 150 mm celkové délky 488 m.

Proveden bude z polyetylénu PE100 RC SDR11 Ø 180 x 16,4 mm.

Vodoměrná šachta na řadu „2“ bude mít vnitřní rozměry 2,1 x 1,8 m a světlou výšku 2,1 m. Tloušťka stěny bude 0,3 m. Tloušťka stropu bude 0,2 m.

Stavba bude umístěna na těchto pozemcích:

Obec Přemyslovice, katastrální území Štarnov u Přemyslovic

parcelní číslo st. 83, 134/2, 135, 123/4

Obec Přemyslovice, k. ú. Přemyslovice

p. č. 2647/4

Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic

p. č. 409

Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice

p. č. 678

Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic

p. č. 143, 122

Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice

p. č. 295/4, 295/3, 295/1, 15/1

Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic

p. č. 97/2, 97/7, 97/8, 97/1, 84

Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice

p. č. 6, 629/3, 680, 4/3, 3/2, 5

Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic

p. č. 83

Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice

p. č. 683, 1/1

Obec Budětsko, k. ú. Budětsko

p. č. 1386, 644/1, 1464, 1388/1, 1465, 1442/4, 1381, 551/1, 1442/1, 1377/1, 513/2, 513/1, 512, 496, 494, 1373, 436/1, 1376/1, 1503

Město Konice, k. ú. Konice

p. č. 4356, 4359/1, 4945, 4936, 4919, 4915, 4896, 4913, 4897, 4885, 4886, 4884, 4883, 4882, 4881, 4867, 4769/1, 4797, 199/1, 4770/1, 4771, 4787, 4795, 20

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc v dubnu 2019.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení podle § 94j – 94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vodoprávní řízení podle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Konice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a svolal pozvánkou a veřejnou vyhláškou ze dne 17. 9. 2019 ústní jednání a místní šetření na 17. října 2019.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje – Odboru strategického rozvoje kraje – orgánu územního plánování ze dne 25. 9. 2019
- vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje – Odboru životního prostředí a zemědělství – orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 1. 9. 2017
- závazné stanovisko Městského úřadu Konice – odboru výstavby – orgánu územního plánování ze dne 26. 4. 2019
- závazné stanovisko Městského úřadu Konice – odboru dopravy ze dne 9. 4. 2019
- závazné stanovisko Městského úřadu Konice – odboru výstavby – památkové péče ze dne 29. 4. 2019
- rozhodnutí Městského úřadu Konice – odboru životního prostředí – orgánu ochrany přírody a krajiny ke kácení dřevin ze dne 12. 10. 2016
- závazné stanovisko Městského úřadu Konice – odboru životního prostředí – orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do lesních porostů ze dne 8. 4. 2019
- závazné stanovisko Městského úřadu Konice – odboru životního prostředí – orgánu státní správy lesů ze dne 29. 1. 2018
- závazné stanovisko Městského úřadu Konice – odboru životního prostředí – orgánu ochrany ovzduší ze dne 23. 4. 2019
- závazné stanovisko Městského úřadu Konice – odboru životního prostředí – odpadového hospodářství ze dne 23. 4. 2019
- vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno ze dne 15. 4. 2019
- rozhodnutí Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy o povolení zvláštního užívání komunikace – umístění inženýrských sítí ze dne 11. 10. 2016
- rozhodnutí Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy o povolení zvláštního užívání komunikace – umístění inženýrských sítí ze dne 26. 9. 2017
- vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče ze dne 3. 10. 2016
- souhrnné stanovisko Krajského úřadu – Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 23. 4. 2019
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov ze dne 30. 4. 2019
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje - Územní odbor

Prostějov, Wolkerova 6, 798 21 Prostějov ze dne 29. 4. 2019

- vyjádření Krajského ředitelství Policie České republiky, Územního odboru Prostějov, Dopravního inspektorátu Prostějov ze dne 3. 4. 2019
- závazné stanovisko Ministerstva obrany – sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů ze dne 3. 7. 2019
- vyjádření Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané ze dne 7. 5. 2019
- vyjádření společnosti INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc ze dne 16. 5. 2019
- vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc ze dne 27. 5. 2019
- vyjádření Obce Přemyslovice ze dne 21. 6. 2019
- vyjádření Obce Budětsko ze dne 17. 7. 2019
- vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín ze dne 18. 10. 2019
- stanovisko podniku Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 7. 6. 2019
- vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Prostějov ze dne 9. 5. 2019
- vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Prostějov ze dne 25. 1. 2018
- vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Prostějov ze dne 30. 1. 2018
- vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc ze dne
- smlouva o budoucí dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů
- vyjádření pana Františka Břízy, 798 52 Ochoz č. 16
- stanovisko společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha ze dne 8. 1. 2019
- souhlas společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy ze dne 10. 5. 2019
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 20. 12. 2018
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 4. 4. 2019
- vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., Regionální správa Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27 Prostějov ze dne 22. 5. 2019
- vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Prostějov, Poděbradovo nám. 1588/2, 796 01 Prostějov ze dne 21. 12. 2018
- vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 2. 1. 2019
- vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 8. 4. 2019
- vyjádření pana Františka Břízy, 798 52 Ochoz č. 16
- vyjádření společnosti ROLS Konice a.s., Na Příhonech č. 631, 798 52 Konice ze dne 26. 6. 2019
- vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov ze dne 16. 5. 2019
- vyjádření Zemědělské společnosti TERRIS Budětsko, a.s., 798 52 Budětsko č. 118 ze dne 16. 8. 2019

Proti udělení společného povolení nebyly vzneseny námitky

Požadavky účastníků řízení jsou obsaženy v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Veškeré spisové materiály, podklady a vyjádření jsou uloženy u vodoprávního úřadu - odboru životního prostředí Městského úřadu Konice.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za

následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem o vodách je realizace stavby možná.

Realizací stavby bude dosaženo sledovaného účelu a nebudou nepříznivě dotčeny zájmy veřejné ani soukromé.

Správní poplatek za vydání stavebního povolení ve výši 3 000,- Kč byl zaplacen dne 20. 9. 2019.

Z těchto důvodů rozhodl vodoprávní úřad, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ustanovení § 81 a odst. 1 správního řádu podat odvolání. Odvolání je možné podat do 15-ti dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí každému účastníku řízení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to podáním u Městského úřadu v Konici, odboru životního prostředí.

Účastníkům řízení se lhůta pro odvolání počítá ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Není-li toto rozhodnutí adresátovi doručeno provozovatelem poštovních služeb do vlastních rukou, je u něj v souladu s ust. § 23 odst. 1,2 správního řádu uloženo, a to po dobu 10 dnů. Není-li uvedená písemnost vyzvednuta dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Odvolání musí být podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem stejnopisů tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Martin Dostál

odbor životního prostředí

Městský úřad Konice

Otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách Obecního úřadu Přemyslovice, Obecního úřadu Budětsko, Městského úřadu Kostelec na Hané, Krajského úřadu Olomouckého kraje a Městského úřadu Konice.

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu ve věci společného povolení stavby:

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
zastoupené
VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc

Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané
Obec Přemyslovice
Obec Budětsko
Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s., 798 52 Budětsko č. 118
Město Konice
Městský úřad Konice – odbor majetkoprávní
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Prostějov, Riegrova 3475/24, 796 01 Prostějov
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
ROLS Konice a.s., Na Příhonech 631, 798 52 Konice

Ing. Pavel Baštan, Nár. hrdinů 898/5, 751 31 Lipník nad Bečvou
Božena Benešová, Emila Králíka 4085/5, 796 04 Prostějov
Antonie Coufalová, Dolní 3733/20, 796 01 Prostějov
Marie Dosedělová, Štarnov č. 71, 798 52 Přemyslovice
Oldřich Doseděl, Štarnov č. 71, 798 52 Přemyslovice
Lenka Dvořáková, Tyršova 414, 798 52 Konice
Ing. Alois Grézl, Mišákova 455/22, 779 00 Olomouc
Jaromír Grézl, Olomoucká 3153/100, 796 01 Prostějov
Martina Havlíčková, 1. československého armádního sboru 1303/4, 708 00 Ostrava
Miriam Chalupová, 753 54 Soběchleby č. 22
Anna Kovářová, Žitná 185/18, 796 04 Prostějov
Ing. Marie Kučerová, Štarnov č. 6, 798 52 Přemyslovice
Marie Kvičalová, Nová Dědina č. 37, 798 52 Konice
Danuše Machálková, Tomanova 1538/18, 613 00 Brno
Karel Marek, Cihelna I č. 223, 798 52 Konice
Josef Páleník, Štarnov 52, 798 52 Přemyslovice
Jaroslava Poláková, 9. května 571, 798 52 Konice
Petr Polák, Štarnov 29, 798 52 Konice
Miroslav Pospíšil, Trnkova 558/14, 779 00 Olomouc
Jarmila Růžicková, 798 14 Olšany u Prostějova č. 161
Zdeňka Řezníčková, Verneřická 404/8, 190 00 Praha
Svatava Stará, Vrchlického 360, 798 52 Konice
Petr Suchánek, Zahradní č. 580, 798 52 Konice
Zdenka Suchánková, Zahradní č. 580, 798 52 Konice

Ing. Jana Ševčíková, Na úseku 2360/3, 100 00 Praha
Růžena Šlézarová, 798 52 Budětsko č. 21
Bronislav Šmíd, Belgická 4113/5, 796 04 Prostějov
Mgr. Milan Vaculík, Na Sídlišti 286, 783 49 Lutín
Mgr. Kamila Vaculíková, Na Sídlišti 286, 783 49 Lutín
Jaroslav Vlach, Albertova 780/3, 779 00 Olomouc
Jaroslav Vlach, Albertova 783/3c, 779 00 Olomouc
Miroslava Vlková, Sportovní 615, 798 52 Konice

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu ve věci společného povolení stavby:

Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
E.ON Distribuce, a.s., Regionální správa Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27 Prostějov
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně
Pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s., 798 52 Budětsko č. 118
František Bříza, 798 52 Ochoz č. 16
Vojtěch Vrba, 798 52 Budětsko č. 111
ROLS Konice a.s., Na Příhonech č. 631, 798 52 Konice

Vlastníci a uživatelé těchto pozemků:

Obec Přemyslovice, k. ú. Přemyslovice
p. č. 460, 461, 462, 1261/10

Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic
p. č. 60/2, 70, 71, 74, 77, 78, 80/1, 80/3, 81, 85/1, 85/2, 86/1, 89/1, 89/2, 90/1, 90/3, 90/5,
90/6, 97/3, 100/1, 100/2, 100/5, 108, 111, 112/1, 112/2, 115, 116, 119/1, 119/2, 121, 136/1,
136/2, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 399, 408, 445, 447, 448, 450, 451, 457, 458, 460, 461,
462, 463

Obec Budětsko, k. ú. Budětsko
p. č. 463, 464, 478, 479, 551/2, 553, 607/1, 607/2, 644/2, 1442/2, 1442/5, 1462, 1463, 1466

Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice
p. č. 1/2, 1/3, 3/1, 7/1, 7/7, 15/1, 16/6, 35, 37/2, 95/28, 295/5, 295/6, 295/7, 295/10, 692/3

Město Konice, k. ú. Konice
p. č. 163, 169, 199/2, 199/3, 295/2, 296, 297, 340, 341, 887, 4360, 4718, 4719, 4720, 4736,
4737, 4748, 4749, 4770/2, 4772, 4785, 4786, 4788, 4793, 4794, 4796, 4799, 4800, 4801,
4868, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4887, 4912, 4914, 4916,
4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4935, 4938

Dotčené orgány:

Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Doprvní inspektorát Prostějov, Havlíčkova 16b, 796 77 Prostějov
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - Územní odbor Prostějov, Wolkerova 6 798 21 Prostějov
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Městský úřad Konice – odbor dopravy
Městský úřad Konice – odbor výstavby
Městský úřad Konice - odbor životního prostředí – státní správa lesního hospodářství
Městský úřad Konice - odbor životního prostředí – odpadové hospodářství
Městský úřad Konice - odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny
Městský úřad Konice - odbor životního prostředí – ochrana ovzduší
Městský úřad Kostelec na Hané – Stavební úřad
Magistrát města Prostějova – odbor dopravy
Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče
Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí

Ostatní:

Městský úřad Konice – úřední deska
Obecní úřad Budětsko – úřední deska
Obecní úřad Přemyslovice – úřední deska
Městský úřad Kostelec na Hané – úřední deska
Krajský úřad Olomouckého kraje – úřední deska
Městský úřad Konice – odbor životního prostředí

Přílohy:

- všeobecné podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
- souhlas společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha s činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy ze dne 10. 5. 2019, zn.: 21/BRN/515/19/Dvoř.

Vyplní Obecní (Krajský, Městský) úřad:

Vyvěšeno dne

Sňato dne

razítko, podpis